

平成 27 年 3 月 22 日
九州電力株式会社
熊 本 支 社

山鹿市久原及び小坂の一部地域における停電について（お知らせ）

3 月 22 日（日）11 時 43 分に、山鹿市久原及び小坂の一部地域において、最大 460 戸のお客さままで停電が発生しました。

停電は 11 時 44 分までに解消しております。（最長 1 分間）

停電の原因は、太陽光発電の受給開始日に当社の設備対策工事が間に合わず、配電線に設置した遮断器の許容値を超える電流が流れたため、遮断器が切れたことによるものです。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、再発防止に全力をあげて取り組んでまいります。

以 上