

平成 28 年 6 月 10 日
九州電力株式会社

苅田発電所新 1 号機の点検期間の延長

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、2 月 13 日（土）から 6 月 13 日（月）の予定で法定点検を行っておりました。

6 月 10 日（金）の試験運転中（発電機出力約 16 万 kW）、ガスタービンの軸受付近から発煙・発火を確認したため、12 時 42 分に運転を停止し、消火活動を行いました。

16 時 30 分現在、消防署に消火状況を確認頂いております。なお、発煙・発火による負傷者の発生はありません。

今後、点検期間を延長し、設備の被害状況の確認、原因調査を行い、早期復旧を目指してまいります。

以 上

[参 考]

○ 苅田発電所新 1 号機の概要

- ・ 所 在 地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1
- ・ 定格出力 36 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 7 万 2 千時間
- ・ 起動回数 163 回