

平成 28 年 10 月 8 日
九州電力株式会社
熊 本 支 社

阿蘇市、高森町、南阿蘇村の一部における停電の解消について

10 月 8 日（土）17 時 56 分から、上記地区の一部において、最大約 27,300 戸が停電しましたが、23 時 38 分までに解消しております。

停電の原因は、電気設備に付着した阿蘇噴火による降灰に雨水が混じったことで、絶縁が一時的に低下したことによるものです。

なお、本日も引き続き、設備の点検を実施してまいります。被害の状況によっては、停電が発生する恐れがあります。

お客さまには大変ご迷惑をお掛けし、申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

以 上