

平成 28 年 12 月 27 日  
九州電力株式会社

## 新小倉発電所 3 号機 12 月 26 日に運転復帰

新小倉発電所 3 号機 ( L N G : 60 万 kW ) は、タービン室内の海水管漏洩のため、平成 28 年 12 月 21 日 ( 水 ) に運転を停止し ( 12 月 21 日お知らせ済み )、海水漏洩部位の点検、修理を行っておりましたが、12 月 26 日 ( 月 ) 18 時 56 分に運転復帰しました。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○ 新小倉発電所 3 号機の概要

- ・ 所 在 地                    福岡県北九州市小倉北区西港町 64-1
- ・ 定格出力                   60 万 kW ( 発電所総出力 3、4、5 号機 : 180 万 kW )
- ・ 燃      料                   L N G
- ・ 営業運転開始              昭和 53 年 9 月 29 日
- ・ 運転時間                   約 24 万 7 千時間
- ・ 起動回数                   695 回