

平成 29 年 2 月 28 日
九州電力株式会社

新大分発電所 1 号系列第 6 軸 2 月 28 日に運転復帰

新大分発電所 1 号系列第 6 軸 (LNG:11.5 万 kW) は、ガスタービンの軸受の振動が上昇したため、2 月 22 日(水)に運転を停止し(2 月 23 日お知らせ済み)、点検を行いました。

その結果、ガスタービンと発電機の軸を接続する軸継手に亀裂を確認したため、新品と交換して、2 月 28 日(火) 7 時 00 分に運転復帰しました。

以 上

〔参 考〕

○新大分発電所 1 号系列第 6 軸の概要

- ・所在地 大分県大分市大字青崎 4-1
- ・定格出力 11.5 万 kW (発電所総出力 : 280.44 万 kW)
- ・燃 料 L N G (液化天然ガス)
- ・営業運転開始 平成 2 年 11 月 30 日
- ・運転時間 約 13 万 8 千時間
- ・起動回数 3,764 回