

平成 29 年 3 月 29 日  
九州電力株式会社

## 新大分発電所 1 号系列第 4 軸の運転停止

新大分発電所 1 号系列第 4 軸(LNG:11.5 万 kW)は、3 月 29 日(水)発電機出力 11.5 万 kW で運転中、ガスタービン燃焼器の温度上昇により、同日 12 時 15 分に自動停止しました。

なお、今回の運転停止に伴う供給支障は発生しておりません。

今後、速やかに点検を行うとともに、早期復旧を目指してまいります。

復旧までの間は、必要に応じて、電力取引市場からの調達等の追加供給力対策を行い、電力の安定供給維持に努めてまいります。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○新大分発電所 1 号系列第 4 軸の概要

- ・所在地 大分県大分市大字青崎 4-1
- ・定格出力 11.5 万 kW ( 発電所総出力 : 280.44 万 kW )
- ・燃 料 L N G ( 液化天然ガス )
- ・営業運転開始 平成 2 年 12 月 20 日
- ・運転時間 約 13 万 6 千時間
- ・起動回数 3,528 回