

主な補正内容について

1. 記載の充実

全交流電源喪失時の作業用照明について、無停電電源装置 から給電していることを明記

「原子炉主任技術者」を「発電用原子炉主任技術者」へ変更

設備の設置目的、必要な機能などについての説明を充実 等

無停電電源装置

停電時も電力を供給し続けることができる電源装置のこと

2. その他

誤字・脱字の修正

以上