

平成 29 年 7 月 5 日
九州電力株式会社

川内発電所 2 号機の運転停止

－ボイラーでトラブルが発生し、昨夜運転を停止しました－
－電力の安定供給に問題ありません－

川内発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、7 月 4 日（火）通常運転中にボイラー燃焼用空気ダクトより高温空気の漏洩が確認されたため、同日 19 時 42 分に停止しました。

今後、漏洩箇所の点検を行い、早期復旧を目指してまいります。

復旧までの間は、必要に応じて、電力取引市場からの調達等の追加供給力対策を行い、電力の安定供給維持に努めてまいります。

以 上

[参 考]

○川内発電所 2 号機の概要

- ・所在地 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山 6110 番地 1
- ・定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW）
- ・燃料 石油
- ・営業運転開始 昭和 60 年 9 月 27 日
- ・運転時間 約 10 万 9 千時間
- ・起動回数 1,419 回