

平成 29 年 8 月 31 日  
九州電力株式会社

## 苅田発電所新 1 号機運転復帰

—クラゲ等除去装置他の点検を行い、8 月 31 日に通常運転復帰しました—

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、8 月 27 日（日）に、クラゲの大量襲来により、クラゲ等を除去する装置が停止し、発電機等の冷却に必要な海水の取水が困難となったことから、運転を自動停止しておりました。（8 月 28 日お知らせ済）

同装置他の点検が完了し、本日、8 月 31 日（木）15 時 00 分に通常運転に復帰しましたので、お知らせします。

以 上

### [参 考]

- 苅田発電所新 1 号機の概要
  - ・所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
  - ・定格出力 36 万 kW（発電所総出力：36 万 kW）
  - ・燃料 石 炭
  - ・営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
  - ・運転時間 約 7 万 9 千時間
  - ・起動回数 173 回