

川内原子力発電所1号機の状況について《日報》 (8月27日10時現在)

	内 容
実績 〔8月26日 10時 〕 〔8月27日 10時 〕	<p>[発電機出力] 75% 95%出力上昇中 27日10時現在</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1次系(原子炉関係) なし○ 2次系(タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 8月26日 復水器の点検(復旧)を実施・ 8月27日 発電機出力上昇中(75% 95%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査(施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none">・ 8月26日 蒸気タービン開放検査○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査(8月3日より開始)
予定 〔8月27日 10時 〕 〔8月28日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1次系(原子炉関係) なし○ 2次系(タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 8月27日 発電機出力95%到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査(施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

川内原子力発電所 1号機の再稼働工程

