

川内原子力発電所2号機の状況について《日報》

(10月16日10時現在)

	内 容
実績 〔10月9日〕 ） 〔10月16日〕 10時	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 10月 9日～11日 RCS（1次冷却系統）昇温・昇圧 ・ 10月14日 機能検査終了（10月8日開始） ・ 10月15日 炉物理検査開始 ・ " 10時30分 原子炉起動 ・ " 23時00分 原子炉臨界 ○ 2次系（タービン・発電機関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 10月10日 クリーンアップ終了（9月19日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 定期事業者検査（施設定期検査項目） <ul style="list-style-type: none"> ・ 10月 9日 原子炉補機冷却系機能検査 ・ " 非常用炉心冷却系機能検査 ・ " 原子炉格納容器安全系機能検査 ・ " 非常用予備発電装置機能検査 ・ 10月10,13日 クラス1機器供用期間中検査 ・ 10月11日 主蒸気安全弁機能検査 ・ 10月11～13日 クラス2機器供用期間中検査 ・ 10月13日 加圧器逃がし弁漏えい検査 ・ " 補助給水系機能検査 ・ 10月14日 制御棒駆動系機能検査 ・ 10月16日 原子炉停止余裕検査（検査実施中） ○ 保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子炉の起動時に係る保安検査（10月8日開始）
予定 〔10月16日〕 10時 ） 〔10月17日〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 炉物理検査 ○ 2次系（タービン・発電機関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 10月17日 タービン起動 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 定期事業者検査（施設定期検査項目） <ul style="list-style-type: none"> ・ 10月16日 原子炉停止余裕検査 ・ 10月17日 蒸気タービン性能検査 ○ 保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子炉の起動時に係る保安検査

川内原子力発電所 2号機の再稼働工程

