

川内原子力発電所2号機の状況について

	内 容
「9月18日（金）～9月24日（木）」 今週の実績	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 9月24日 原子炉容器組立終了 ・ " RCS（1次冷却系統）漏えい検査の準備作業開始 ○ 2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ 9月19日 クリーンアップ開始 ・ 9月22日 復水器真空上昇 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 9月24日 四号検査（計測制御系統施設） ○ 定期事業者検査（施設定期検査項目） <ul style="list-style-type: none"> ・ 9月19日 クラス2機器供用期間中検査 ・ " 補助給水系機能検査 ○ 保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ ミッドループ運転に係る保安検査（9月16日開始） 1次冷却系統の配管の中心付近の水位で、原子炉の冷却を継続している運転状態
「9月25日（金）～10月1日（木）」 来週の予定	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ RCS漏えい検査 ・ 原子炉格納容器全体漏えい率検査の準備 ○ 2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーンアップ <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 9月25日 基本設計方針に係る使用前検査 （計測制御系統施設、原子炉格納施設） ○ 定期事業者検査（施設定期検査項目） <ul style="list-style-type: none"> ・ 9月26, 29日 クラス2機器供用期間中検査 ・ 9月29日 RCS漏えい検査 ○ 保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ ミッドループ運転に係る保安検査 ・ 9月29日 重大事故等発生時の訓練に係る保安検査開始

川内原子力発電所2号機の再稼働工程

