

玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》

(4 月 22 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔4 月 21 日 10 時 〕 〔4 月 22 日 10 時 〕	<p>[発電機出力] 90%出力保持中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 4 月 21 日 16 時 00 分 発電機出力 90% 到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 15 日開始)
予定 〔4 月 22 日 10 時 〕 〔4 月 23 日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 4 月 22 日 発電機出力上昇 (90% ↗ 100%)・ " 発電機出力 100% 到達・ 4 月 23 日 発電機出力上昇 (100% ↗ 定格熱出力一定運転)・ " 定格熱出力一定運転到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

