

平成 30 年 7 月 20 日
九州電力株式会社

苓北発電所 2 号機の運転を復帰しました
—設備点検を完了し、昨夜、通常運転復帰—

苓北発電所 2 号機（石炭：70 万 kW）は、7 月 18 日（水）20 時 03 分に発電機出力 70 万 kW で運転中、自動停止しました。（7 月 18 日お知らせ済み）

点検の結果、原因は、ボイラーへの燃料投入量等を調整する制御装置の動作不具合により停止したものであり、当該装置が正常に動作することを確認の上、昨日 21 時 25 分に運転を復帰しました。

当社は、今後とも、電力の安定供給のため、発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所 2 号機の概要

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽^{としがら れいよう}1091 番地
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1、2 号：140 万 kW）
- ・燃料 石 炭
- ・営業運転開始 平成 15 年 6 月 24 日
- ・運転時間 約 11 万 3 千時間（6 月末）
- ・起動回数 67 回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。