

平成 30 年 7 月 21 日  
九州電力株式会社

## 新大分発電所 1 号系列第 5 軸の運転を停止しました

— 電力の需給に問題はありません —

新大分発電所 1 号系列第 5 軸 (LNG : 11.5 万 kW) は、7 月 20 日 (金) 発電機出力 9.5 万 kW で運転中、ガスタービン及び発電機の軸受の振動が上昇したため、同日 22 時 22 分に自動停止しました。

今後、ガスタービンの冷却を行い、速やかに点検を行うとともに、早期復旧を目指してまいります。

なお、今回の事象により、電力の需給に問題はありません。

以 上

### [参 考]

#### ○新大分発電所 1 号系列第 5 軸の概要

- ・所在地 大分県大分市大字青崎 4-1
- ・定格出力 11.5 万 kW (発電所総出力 : 282.5 万 kW)
- ・燃料 LNG (液化天然ガス)
- ・営業運転開始 平成 2 年 12 月 13 日
- ・運転時間 約 14 万 6 千時間 (6 月末)
- ・起動回数 3,927 回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。