

平成 30 年 7 月 27 日  
九州電力株式会社

**新小倉発電所 4 号機が一時運転を停止しましたが、現在は通常運転に復帰しました**  
— 停止中の電力需給については問題ありませんでした —

新小倉発電所 4 号機（LNG：60 万 kW）は、本日、5 時 59 分に発電機出力 12 万 kW で運転中、燃料ガスの供給弁を開閉するための油圧が低下したため弁が閉まり、自動停止しました。

当該弁の点検を行い、問題がないことを確認し、本日、13 時 03 分に送電を再開し、14 時 50 分に通常運転へ復帰しました。

なお、停止中の電力需給については、問題ありませんでした。

当社は、今後とも発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

《運転停止及び復帰時間》

7 月 27 日（金）	5 時 59 分	自動停止
〃	11 時 03 分	起動開始
〃	13 時 03 分	送電開始
〃	14 時 50 分	通常運転復帰

[参 考]

○新小倉発電所 4 号機の概要

- ・所在地 福岡県北九州市小倉北区西港町 64 番地 1
- ・定格出力 60 万 kW（発電所総出力 3，4，5 号：180 万 kW）
- ・燃料 LNG
- ・営業運転開始 昭和 54 年 6 月 1 日
- ・運転時間 約 24 万 7 千時間（6 月末）
- ・起動回数 411 回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。