

玄海原子力発電所 4 号機の状況について 《日報》

(6 月 26 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔6月25日 10時 〕 〕 〔6月26日 10時 〕	<p>[発電機出力] 75% ↗ 90%出力上昇中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 6 月 26 日 9 時 30 分 発電機出力上昇 (75% ↗ 90%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (6 月 8 日開始)
予定 〔6月26日 10時 〕 〕 〔6月27日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 6 月 26 日 発電機出力 90% 到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所 4 号機の再稼働工程

