

平成 30 年 11 月 2 日
九州電力株式会社

松浦発電所 1 号機の運転を復帰しました
—ボイラーの点検・修理が完了し、通常運転復帰—

松浦発電所 1 号機（石炭:70 万 kW）は、9 月 1 日（土）発電機出力 70 万 kW で運転中、ボイラーに送る水の量が増えたことから、蒸気漏洩の疑いがあると判断したため、同日 10 時 43 分に運転を停止し、点検を行っておりました。

【9 月 1 日お知らせ済み】

点検の結果、ボイラーの管に 2 本の破孔と 11 本の傷が確認されたため、合計 13 本を新管に取替えて修理を完了し、11 月 1 日（木）18 時 51 分に運転復帰しました。

以 上

[参 考]

○松浦発電所 1 号機

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091-1
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力：70 万 kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 平成元年 6 月 30 日
- ・運転時間 約 21 万 5 千時間
- ・起動回数 255 回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。