

2019年1月16日  
九州電力株式会社

苅田発電所新1号機の運転を復帰しました  
— 燃料管等の点検・清掃を完了し、運転復帰 —

苅田発電所新1号機（石炭：36万kW）は、ボイラーへ石炭を送る燃料ポンプ24台の内、2台の出口圧力が上昇したため、1月5日（土）23時54分に停止し、確認した結果、石炭粉碎機出口の金網部品が脱落し、燃料管24本の内、2本が閉塞しておりました。【1月7日お知らせ済み】

このため、金網部品を取替えるとともに、燃料管24本等の点検・清掃を実施し、1月15日（火）20時22分に運転復帰しました。

以 上

〔参 考〕

○ 苅田発電所新1号機の概要

- ・所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町1番地1
- ・定格出力 36万kW（発電所総出力：36万kW）
- ・燃 料 石 炭
- ・営業運転開始 2001年7月3日
- ・運転時間 約8万7千時間（12月末）
- ・起動回数 189回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。