

- 出力制御の対象となっている太陽光発電は、2019年1月末時点の導入量 838万kWのうち、約6割に相当する464万kW（下表の合計）
このうちオンライン制御は160万kW（下表赤枠内の合計）

※ 合計は四捨五入の関係で合わないことがある

〔太陽光発電の出力制御ルール別の対象件数・設備容量（2019年1月末時点）〕

電圧階級		旧ルール事業者				指定ルール事業者	
		オフライン制御		オンライン制御			
特別高圧		47件	73万kW	19件	40万kW	6件	6万kW
高圧	500kW以上	0.2万件	231万kW	－	－	278件	31万kW
	500kW未満	対象外		対象外		353件	8万kW
低圧	10kW以上	対象外		対象外		2.2万件	74万kW
適用の考え方		2015.1.25までに連系承諾の事業者				2015.1.26以降に連系承諾の事業者	
出力制御		年間30日まで無補償				無制限、無補償	

※ 主に住宅に設置している10kW未満の指定ルール太陽光事業者は、当面出力制御を行わない