

2019年4月8日
九州電力株式会社

松浦発電所1号機の運転を復帰しました
— 点検・修理が完了し、通常運転復帰 —

松浦発電所1号機（石炭：70万kW）は、4月1日（月）発電機出力70万kWで運転中、蒸気タービンの近傍にて異音を確認したことから、蒸気漏洩の疑いがあると判断し、同日10時29分に運転を停止して点検を行っておりました。【4月1日お知らせ済み】

点検の結果、蒸気タービンの分解作業時に使用する注油管の折損が確認されたため、修理を完了し、4月7日（日）18時42分に運転復帰しました。

以 上

〔参 考〕

○松浦発電所1号機

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091-1
- ・定格出力 70万kW（発電所総出力：70万kW）
- ・燃 料 石炭
- ・営業運転開始 1989年6月30日
- ・運転時間 約21万8千時間
- ・起動回数 266回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。