

Press Release

お知らせ

2019年12月10日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所内の玄海変電所における火災の発生について（続報）

玄海原子力発電所において、本日15時58分、正門守衛所に設置している火災受信器に、原子炉施設ではない玄海変電所の火災発生を知らせる警報が発信し、同変電所で発煙を確認したため、公設消防へ通報を行いました。

その後、16時38分に同消防により、消火の必要はなく鎮火していることが確認されました。

(お知らせ済み)

現場確認の結果、玄海変電所内に設置している配電盤の一部に、焦げあとや部分的な損傷が確認されました。

また、火災発生当時、唐津横竹線2号線の計画的な停電作業後の復旧操作を行なっていました。

現在、原因の究明を行っており、判明次第、お知らせいたします。

以上