

2019年12月17日

九州電力株式会社
佐賀送配電統括センター

当社作業が原因で佐賀市の一部において瞬時電圧低下が発生しました
— 約2万戸のお客さまに瞬間的な電圧低下を及ぼしました —

本日、午前10時10分頃、佐賀市の一部（城内、赤松、白山ほか）において、瞬時電圧低下*が発生しました。

影響のあったお客さまは、約2万戸と推定されます。

瞬時電圧低下の原因は、変電所機器の取替工事に伴う開閉器操作を行っていた委託会社の社員が操作を誤ったためです。

お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後は、再発防止策を講じ、このような事案が発生しないよう努めてまいります。

※ 瞬時電圧低下：停電とは異なる現象であり、瞬間的な電圧低下

以 上