



2020年6月5日
九州電力送配電株式会社
鹿児島支社鹿児島配電事業所

十島村中之島において停電が発生しています（第3報）

－順次復旧作業を行い、一部送電を開始しました－

6月4日（木）10時28分から十島村中之島において全島（約230戸）が停電していましたが、本日6月5日（金）15時現在、約220戸で停電が解消しました。

6月5日（金）15時現在、約10戸で停電継続中です。

停電の発生原因は、大雨により土砂崩れが発生し、電柱が流出したことによるものです。

土砂崩れ等による立入困難地域については、復旧に数日程度かかる見込みです。

なお、作業員の派遣にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策（健康状態の確認、検温、移動時のマスク着用等）をとっております。

以 上

〔作業員派遣状況〕

6月5日（金）10:20	作業員3名がヘリコプターで中之島へ到着
〃 13:20	作業員2名がヘリコプターで中之島へ到着
〃 23:00（予定）	作業員11名（車両5台）がフェリーで中之島へ向け、鹿児島港を出港予定

<お問い合わせ先>

九州電力(株)鹿児島支社 広報G

TEL. 099-285-5252

(九州電力送配電(株) 広報業務委託先)