

2020年6月5日
九州電力送配電株式会社
鹿児島支社鹿児島配電事業所

十島村中之島の停電が解消しました（最終報）

6月4日（木）10時28分から十島村中之島において全島（約230戸）が停電していましたが、本日6月5日（金）17時56分に土砂崩れ等による立入困難地域を除き、停電が解消しました。

停電の発生原因は、大雨により土砂崩れが発生し、電柱が流出したことによるものです。

当社では、総力を挙げて復旧作業に取り組みましたが、電力設備の復旧が長引き、長時間停電しましたことを深くお詫び申し上げます。

以 上

<お問い合わせ先>

九州電力(株)鹿児島支社 広報G

TEL. 099-285-5252

(九州電力送配電(株) 広報業務委託先)