

2020年11月11日
九州電力株式会社

松浦発電所2号機が通常運転に復帰しました

— ボイラーの点検・修理が完了—

松浦発電所2号機（石炭：100万kW）は、9月8日（火）発電機出力100万kWで運転中に、蒸気漏洩の疑いから同日11時51分に運転を停止して点検を行ってまいりました。（2020年9月8日お知らせ済）

停止直後に特殊ドローン撮影によりボイラー内に損傷が確認されたため、ボイラーの2次過熱器管912本を点検した結果、21本に損傷を確認したことから、新管に取り替える修理を実施し、11月11日（水）19時00分に通常運転に復帰しました。

以 上

〔参 考〕

○松浦発電所2号機

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発2091番地1
- ・定格出力 100万kW（発電所総出力：170万kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 2019年12月20日
- ・運転時間 約6千時間
- ・起動回数 2回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。