

九州電力および九州電力送配電が実施している供給力追加対策

九州エリアにおける全ての供給力の最大限の活用

- ・ 厳気象対応として調達している調整電源の稼働及びデマンドレスポンスの活用
- ・ 発電機の最大出力での稼働（自社、他社、自家発）
- ・ 火力発電所の定格出力を超えた運転
- ・ 点検や補修で停止している発電機の早期稼働

広域的な電力融通の拡大

- ・ 電力広域的運営推進機関及び全エリアの一般送配電事業者と緊密に連携し、需給ひっ迫した場合に必要な融通電力を受電

L N G 船の高速運用

- ・ L N G 船に対して最大船速での運航を指示し、低在庫を回避すべく入港の前倒しに努めている
- ・ 1月受入予定 5 隻を対象に各船 1 日以上の前倒しを実施