

2021年7月24日  
九州電力株式会社

### 苓北発電所2号機の運転を停止しました

苓北発電所2号機（石炭：70万kW）は、7月23日（金）発電機出力70万kW付近で運転中、ボイラー内部からの異音とボイラーへの補給水量の増加を確認したことから、蒸気漏洩の疑いがあると判断し、同日21時00分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに点検を実施し、原因究明のうえ早期復旧を目指してまいります。

以上

#### 〔参 考〕

##### ○ 苓北発電所2号機

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091 番 6
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力：140 万 kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 2003 年 6 月 24 日
- ・運転時間 約 13 万 7 千時間
- ・起動回数 114 回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。