

お知らせ

2021年11月16日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所 特定重大事故等対処施設の工事現場における火災の発生について

当社は、本日2時頃、玄海3，4号機の特定重大事故等対処施設の工事現場において使用していた電源ケーブルを巻き取る電工ドラム付近から、発火及び発煙を確認したため、消火活動を行うとともに公設消防へ通報を行いました。

同消防により、3時5分、鎮火していることが確認されました。

現在、現場確認及び原因調査を行っており、判明次第、お知らせいたします。

本事象による、玄海3，4号機の運転及び玄海1，2号機の廃止措置に影響はありません。また、作業員の負傷や、放射性物質の放出はなく環境への影響はありません。

以 上

(参考)

電工ドラム：工事現場で使用する機器の電源ケーブルを巻き取る機器