

平成26年6月17日  
九州電力株式会社行橋営業所

## 行橋市の一部地域における停電について

本日(6月17日)午後5時21分から、行橋市(南大橋、泉、金屋、今井、箕島地区)の一部において、最大5,310戸のお客さまが一時停電し、そのうち174戸のお客さまが最大約67分間停電いたしました。

今回の停電事故の原因は、当社電柱上部においてカラスの営巣材が高圧配電線に接触したことによるものです。

停電地区のお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

### < 停電事故発生箇所 >

- ・ 行橋市大字今井896番地1 今元中学校付近の電柱

### < 主な停電地域・停電時間 >

- ・ 行橋市(南大橋、泉、金屋、今井、箕島地区の一部)  
午後5時21分から午後5時48分の間、停電(最大27分間 5,136戸)
- ・ 行橋市(金屋、今井地区の一部)  
午後5時21分から午後6時28分の間、停電 (67分間 174戸)

< お問い合わせ先 > 九州電力株式会社 行橋営業所 営業企画グループ  
TEL 0930-23-8004 (問合せ対応時間: 平日 9:00~17:00) 牧野