

平成26年6月2日
九州電力株式会社行橋営業所

豊前市（八屋地区）の一部地域の停電について

本日（6月2日）午後15時22分から、豊前市（主に八屋地区）の一部において、3,233戸のお客さまが一時停電し、そのうち177戸のお客さまが最大約35分間停電いたしました。（詳細は以下の＜主な停電地域・停電時間＞を参照下さい。）

今回の停電事故の原因は、当社電柱上部においてカラスの営素材（鉄製ハンガー）が高圧配電線に接触したことによるものです。

停電地区のお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

< 停電事故発生箇所 >

- ・ 豊前市 八屋1185番地付近の電柱（岩見屋児童公園横）

< 主な停電地域・停電時間 >

- ・ 豊前市（八屋地区）の一部
午後15時22分から15時57分の間、停電（35分間 177戸）
- ・ 豊前市（八屋、松江、四郎丸地区）の一部
午前15時22分から15時26分の間、停電（4分間 3,056戸）

< お問い合わせ先 > 九州電力株式会社 行橋営業所 営業企画グループ
TEL 0930-23-8004 置塩、高倉、牧野