

平成25年5月10日
九州電力株式会社行橋営業所

みやこ町（豊津地区）他の停電について

本日（5月10日）、午前9時46分から、行橋市（北泉）、みやこ町（豊津、勝山地区）の一部において、6,067戸のお客さまが一時停電し、そのうち77戸のお客さまが最大約31分間停電いたしました。（詳細は以下の＜主な停電地域・停電時間＞を参照下さい。）

今回の停電事故の原因は、電柱上部で高圧電線を支えている磁器製の碍子が破損し、高圧電線が鉄製の高圧アームに接触したことによるものです。

停電地区のお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

＜停電事故発生箇所＞

- ・ みやこ町豊津国作1123番地 付近の電柱

＜主な停電地域・停電時間＞

- ・ みやこ町豊津国作、惣社の一部
午前9時46分から10時17分の間、停電（31分間 77戸）
- ・ 行橋市北泉の一部
午前9時46分から9時48分の間、停電（2分間 1,235戸）
- ・ みやこ町勝山、豊津の一部
午前9時46分から9時49分の間、停電（3分間 4,755戸）

＜お問い合わせ先＞ 九州電力株式会社 行橋営業所 営業企画グループ
TEL 0120-986-103（問合せ対応時間：平日 9:00～17:00） 牧野
17:00以降のお問い合わせ先 営業企画グループ 置塩 090-7478-4759