

平成 2 5 年 3 月 2 1 日
九州電力株式会社
北九州支社

北九州都市圏西部地区の停電事故について

3月21日10時54分に6万6千ボルト送電線（上津役～古月変電所間：66kV上津役古月線2号線）の事故により、北九州都市圏西部地区の約7万4千戸のお客さまが約1分間停電いたしました。

今回の停電は、6万6千ボルト送電線に鳥が運んできたカズラが接触したことにより事故に至ったものです。

なお、上記停電に伴い、一部地域（八幡西区高江）約150戸のお客さまについて、6千ボルト高圧配電線の開閉装置不動作により、約45分間停電しましたが、11時39分をもって全て送電を完了いたしました。

大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

- ・北九州市八幡西区
- ・北九州市若松区
- ・中間市
- ・遠賀郡芦屋町
- ・水巻町
- ・岡垣町
- ・遠賀町
- ・鞍手郡鞍手町
- ・直方市
- ・宗像市