

平成25年8月19日

九州電力株式会社
福岡営業所

福岡市博多区中洲地区の一部における停電について

本日、平成25年8月19日(月)13時37分及び15時59分に、福岡市博多区中洲地区の一部で停電が発生しました。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、再発防止に全力をあげて取り組んでまいります。

なお、停電の概要は下記のとおりです。

【1回目】当社ケーブルの不良

- 1 発生日時 平成25年8月19日(月)13時37分
- 2 停電時間 約4分間 (1戸のお客さまが最長2時間55分間)
- 3 停電戸数 420戸(テナントビル、ホテルなどを含む)
- 4 停電地区 福岡市博多区中洲2、3、4、5丁目、上川端の一部
- 5 事故原因 当社ケーブルの絶縁不良

【2回目】当社作業ミス

- 1 発生日時 平成25年8月19日(月)15時59分
- 2 停電時間 約2分間
- 3 停電戸数 10戸(テナントビル、ホテルなどを含む)
- 4 停電地区 福岡市博多区中洲4、5丁目の一部
- 5 事故原因 当社が上記1回目の復旧作業中において、社員による工事用ケーブルの接続が不十分であったため停電が発生したものの

以上