

平成 25 年 6 月 3 日
九州電力株式会社

杵岐地区の一部停電について

平成 25 年 6 月 3 日（月）11 時 6 分に長崎県杵岐市の新杵岐発電所における操作ミスにより、杵岐市の一部のお客さまが最大 22 分間停電いたしました。

なお、停電は 11 時 28 分に解消しております。

今回の停電で、お客さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに再発防止に全力をあげて取り組んでまいります。

〔停電概要〕

- 発生日時 平成 25 年 6 月 3 日（月） 11 時 6 分
- 停電エリア 杵岐市の一部
- 停電時間 約 22 分間
- 停電戸数 9,915 戸（7.1MW）

〔発電設備〕

発電所名	福岡内燃力センター 新杵岐発電所
住 所	長崎県杵岐市芦辺町諸吉南触 1 7 1 7 - 1
出 力	1 号 : 6,000 kW
	2 号 : 6,000 kW
	3 号 : 6,000 kW
	4 号 : 6,000 kW
	総出力 : 24,000 kW

以 上