

平成26年7月1日
九州電力株式会社

神崎市、吉野ヶ里町、佐賀市一部での停電における
送電線復旧作業の完了について

平成26年6月26日に当社の送電線事故により停電が発生しました。
お客さまにご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

この度、事故原因箇所の送電線の復旧作業が6月28日に完了しましたので、お知らせいたします。

概要につきましては、以下のとおりです。

また、今回の事故の原因については、送電線（電線）の損傷状況から、何らかの物が接触し、地絡事故に至ったものと想定されます。

記

- 1 復旧日時 平成26年6月28日（土） 13時13分
- 2 復旧内容 送電線の一部張替え（鋼心アルミより線 113m×1本）
- 3 その他 損傷箇所については写真のとおり

以上