

平成 29 年 12 月 5 日
九州電力株式会社
鹿児島送配電統括センター

甕島の一部で停電が発生しました

—最大で約 2,400 戸が停電—

平成 29 年 12 月 5 日（火）3 時 53 分に、甕島第一発電所において、本来 1 号機を停止すべきところ誤って 2 号機を停止させたことにより、一部停電が発生しました。

停電は 4 時 9 分に解消しております。

今回の停電で、お客さまにご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

今後このようなことがないよう、再発防止に万全を期してまいります。

以 上

〔概 要〕

○ 停電状況

- ・ 発生日時 平成 29 年 12 月 5 日（火）3 時 53 分
- ・ 停電エリア 甕島の一部（鹿島、下甕）
- ・ 停電時間 最大約 16 分（約 1.7 千戸）
- ・ 停電戸数 約 2.4 千戸

〔参 考〕

○ 発電設備

発電所名	甕島第一発電所	
住 所	鹿児島県薩摩川内市上甕町中甕字中津串 217 番地	
出 力	1 号機	2,500kW
	2 号機	2,500kW
	3 号機	4,500kW
	7 号機	1,500kW
	8 号機	2,250kW
	合 計	13,250kW

ずっと先まで、明るくしたい。

「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九州電力の思いです。