

北九州経済・金融記者クラブ加盟社 御中  
各社報道（社会部）御中

平成21年12月26日  
九州電力株式会社北九州支店

## 北九州市八幡東区における送電線事故について（第3報）

12月25日（金）18時45分に八幡東区で発生した当社送電線の事故については、本日（26日）、警察・消防と現場検証を行っておりましたが、送電ケーブルに火災による損傷があることが判明しました。

火災の原因については、送電ケーブルの接続部で異常が発生し、送電ケーブル内の絶縁油が発火したものと推定されます。

火災を含め事故に至った原因の詳細については、現在調査中です。  
判明し次第、あらためてお知らせいたします。

地域の皆さまには大変ご迷惑、ご不便をおかけしておりますこととお詫び申し上げます。

なお、道路通行止めについては、明日夕刻には復旧できる見込みです。