平成 27 年 6 月 1 日 (平成 27 年 7 月 24 日更新) 九州電力株式会社

離島(種子島)における平成27年5月の再エネ出力制御実績について

平成27年5月における出力制御が行われた日、区域、時間帯及び出力制御の指示を行った出力の合計は、以下のとおりです。

1 出力制御が行われた日、区域、時間帯及び制御の指示を行った出力の合計

月	日	区域	時間帯		制御の指示を行っ	備考
			自	至	た出力の合計(MW)	MH 写
5	5	種子島	9:00	16:00	1.0	-

2 出力制御の指示を行った理由

電力の安定供給確保の観点から、火力機の出力抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量(発電出力合計)が、その需要量(エリア需要予想)を上回ることが見込まれたため。

以上