

第3回 黒川第一発電所設備損壊事象に係る技術検討会の議事要旨

○ 斜面崩壊メカニズムについて

- これまでの調査結果から推定される斜面崩壊メカニズムについて審議を行った。
(1次調査:地形・地質等を確認する現地踏査等、2次調査:ボーリング調査)
- 斜面崩壊メカニズムの推定については、概ね妥当との見解をいただいた。
- 次回技術検討会では、これまでの検討内容を報告書として取りまとめ、審議することとなった。



写真 技術検討会状況