

平成 30 年 11 月 6 日
九州電力株式会社
福岡送配電統括センター
福岡配電事業所

福岡県古賀市の一部地域における停電について

本日午前 1 時 20 分、古賀市の一部地域（庄、新原、筵内、久保ほか）において、約 1,400 戸のお客さまが停電しました。

大半は概ね 5 分以内で停電を解消し、残り 132 戸のお客さまについては 2 時 8 分に復旧しております。

原因は、鳥獣の影響による停電事故を防止する工事において、誤って仮設の工事用ケーブルに想定以上の電流を流したことからケーブルが焼損し、停電に至ったものです。

停電されたお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、再発防止策を講じ、このような事案が発生しないよう努めてまいります。

以 上

【お問合せ先】

九州電力株式会社福岡送配電統括センター
配電部 福岡配電事業所 設備建設グループ
電話：0940-42-1689