

平成 29 年 12 月 18 日  
九州電力株式会社

## 川内火力発電所 2 号機の運転を復帰しました

ー火力発電所のボイラーの修理が完了し、12 月 17 日に通常運転復帰ー

川内火力発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、11 月 23 日（木）発電機出力 25 万 kW で運転中、ボイラーからの蒸気漏洩の疑いがあると判断したため、同日 23 時 39 分に運転を停止し、点検を行っておりました。（11 月 24 日お知らせ済み）

点検の結果、ボイラーの蒸気配管の 1 箇所雨水侵入による外面腐食に伴う破口が確認され、当該配管及び周辺腐食配管の修理を行い、12 月 17 日（日）9 時 40 分に運転を復帰しました。

当社は、今後とも、発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○川内火力発電所 2 号機の概要

- ・所在地 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山 6110 番地 1
- ・定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW）
- ・燃料 石油
- ・営業運転開始 昭和 60 年 9 月 27 日
- ・運転時間 約 11 万時間
- ・起動回数 1,431 回

**ずっと先まで、明るくしたい。**

「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九州電力の思いです。