

2022年1月25日  
九州電力送配電株式会社  
鹿児島支社

## 沖永良部島の一部地域において停電が発生しました

本日、13時12分頃、鹿児島県大島郡沖永良部島の一部地域において、約4,240戸のお客さまが停電しました。なお、停電は13時25分で解消しております。

原因は、沖永良部島に電気を供給している新知名発電所において、運転中の発電機の冷却水バルブ操作手順を誤ったことによるものです。

停電されたお客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後は再発防止策を講じ、このような事案が発生しないように努めてまいります。

以上

### <参考> 新知名発電所の概要

(所在地) 鹿児島県大島郡知名町知名字シャノ平1873番地1

(定格出力) 2号機：2,250kW、3号機：2,250kW、4号機：4,500kW

5号機：4,500kW、6号機：4,500kW、7号機：4,500kW

(燃料) 重油



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。