

平成30年7月2日
九州電力株式会社

離島における平成30年6月の再生可能エネルギーの出力制御実績をお知らせします
—種子島で2回の出力制御を実施—

平成30年6月における出力制御が行われた日、区域、時間帯及び出力制御の指示を行った設備量の合計は、以下のとおりです。

1 出力制御が行われた日、区域、時間帯及び制御の指示を行った設備量の合計
【種子島】

月	日	区域	時間帯		制御の指示を行った設備量の合計 (MW)
			自	至	
6	2	種子島	9時	16時	1.8
6	12	種子島	9時	16時	1.0

2 出力制御の指示を行った理由

電力の安定供給確保の観点から、火力機の出力抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたため。

（注）本件に関しては今後、電力広域的運営推進機関による検証が行われる予定です。

以上

[参考資料（下記の資料はリンク先をご覧ください）]

（参考1）[種子島における再エネ出力制御実績](#)（平成30年6月分）