

平成 29 年 1 月 4 日  
九州電力株式会社

## 離島における平成 28 年 12 月の再生可能エネルギーの出力制御実績について

平成 28 年 12 月における出力制御が行われた日、区域、時間帯及び出力制御の指示を行った設備量の合計は、以下のとおりです。

### 1 出力制御が行われた日、区域、時間帯及び制御の指示を行った設備量の合計

| 月  | 日  | 区域  | 時間帯  |       | 制御の指示を行った設備量の合計<br>(MW) | 備 考 |
|----|----|-----|------|-------|-------------------------|-----|
|    |    |     | 自    | 至     |                         |     |
| 12 | 6  | 種子島 | 9:00 | 16:00 | 1.6                     | -   |
| 12 | 10 | 種子島 | 9:00 | 16:00 | 1.6                     | -   |
| 12 | 11 | 種子島 | 9:00 | 16:00 | 2.0                     | -   |

### 2 出力制御の指示を行った理由

電力の安定供給確保の観点から、火力機出力抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたため。

本件に関しては今後、電力広域的運営推進機関による検証が行われる予定です。

以 上

[添付資料]

（参考 1）種子島における再エネ出力制御実績（H28 年 12 月分）