

離島における平成 29 年 3 月の再生可能エネルギーの出力制御実績について

平成 29 年 3 月における出力制御が行われた日、区域、時間帯及び出力制御の指示を行った設備量の合計は、以下のとおりです。

1 出力制御が行われた日、区域、時間帯及び制御の指示を行った設備量の合計

月	日	区域	時間帯		制御の指示を行った設備量の合計 (MW)	備 考
			自	至		
3	11	種子島	9:00	16:00	1.6	-
3	15	種子島	9:00	16:00	0.8	-
3	17	種子島	9:00	16:00	0.9	-
3	19	壱岐	9:00	16:00	3.5	-
3	28	種子島	9:00	16:00	2.6	-

2 出力制御の指示を行った理由

電力の安定供給確保の観点から、火力機の出力抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたため。

本件に関しては今後、電力広域的運営推進機関による検証が行われる予定です。

以 上

[添付資料]

（参考 1）壱岐における再エネ出力制御実績（H29 年 3 月分）

（参考 2）種子島における再エネ出力制御実績（H29 年 3 月分）