

平成 28 年 3 月 2 日
九州電力株式会社

離島における平成 28 年 2 月の再生可能エネルギーの出力制御実績について

平成 28 年 2 月における出力制御が行われた日、区域、時間帯及び出力制御の指示を行った設備量の合計は、以下のとおりです。

1 出力制御が行われた日、区域、時間帯及び制御の指示を行った設備量の合計

| 月 | 日 | 区域 | 時間帯 | | 制御の指示を行った設備量の合計 (MW) | 備 考 |
|---|----|-----|--------|---------|-------------------------|-----|
| | | | 自 | 至 | | |
| 2 | 21 | 種子島 | 9 : 00 | 16 : 00 | 1.0 | — |

2 出力制御の指示を行った理由

電力の安定供給確保の観点から、火力機の出力抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたため。

※ 本件に関しては今後、電力広域的運営推進機関による検証が行われる予定です。

以 上

[添付資料]

(参考) 種子島における再エネ出力制御実績 (H28 年 2 月分)