

平成 30 年 12 月 17 日
九州電力株式会社

苓北発電所 1 号機の運転を復帰しました

— 蒸気タービンの点検・修理が完了し、通常運転復帰 —

苓北発電所 1 号機（石炭：70 万 kW）は、10 月 19 日（金）発電機出力 70 万 kW で運転中、蒸気タービンの軸受の振動が上昇したことから、念のため同日 15 時 27 分に運転を停止し、点検を行っておりました。【10 月 19 日お知らせ済み】

点検の結果、蒸気タービンの翼が 1 枚折損しており、周囲の損傷翼も含め 9 枚を新翼に取替え、12 月 15 日（土）18 時 20 分に通常運転へ復帰しました。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所 1 号機の概要

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽^{としから}1091 番地^{れいよう}
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1，2 号：140 万 kW）
- ・燃料 石 炭
- ・営業運転開始 平成 7 年 12 月 14 日
- ・運転時間 約 16 万 6 千時間（11 月末）
- ・起動回数 167 回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。