

平成29年12月26日九州電力株式会社

新大分発電所3号系列第4軸が運転を停止しました

-ガスタービン入口燃料ガス圧力が低下したため、通常運転中に自動停止--現在、原因調査中-

新大分発電所 3 号系列第 4 軸(LNG: 45.94 万 kW)は、本日、発電機出力 45 万 kW で運転中、ガスタービン入口燃料ガス圧力が低下したため、同日 16 時 49 分に自動停止しました。

現在、原因調査を行っており、早期復旧を目指してまいります。なお、今回の事象により、電力の安定供給に問題はありません。

以上

[参考]

- o 新大分発電所3号系列第4軸の概要
 - · 所 在 地 大分県大分市大字青崎 4-1
 - ・定格出力 45.94万kW(発電所総出力:280.44万kW)
 - ·燃料 LNG
 - ·営業運転開始 平成28年6月1日
 - 運転時間 約1.3万時間
 - ・起動回数 1回

ずっと先まで、明るくしたい。

「快資で、そして環境にやさしい」 そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。 それが、私たち九州電力の思いです。