

お知らせ

2021年2月2日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2020年度 第3四半期)

川内原子力発電所の2020年度第3四半期（10月～12月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2020年12月末時点)	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	通常運転中 (2020年12月15日～)	9.2億kWh	46.8%	—
川内2号機	89.0万kW	第24回定期検査中 (2020年5月20日～)	1.2億kWh	6.1%	—

2 トラブル情報^{※1}

なし

3 保全品質情報^{※2}

原子力規制検査結果について「川内原子力発電所2号機 配線処理室内における不適切なケーブル敷設による火災影響軽減対策の不備」

(2020年11月11日 当社ホームページに掲載済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上